電站報表

2026|09

裝置容量：　338.18kWp

電站名稱：　台中科技大學-昌明樓


旭恩能源有限公司

台中科技大學-昌明樓 2026|09

地址：台中市北區三民路三段129號

發電量

圖表1. 2026/09/01-2026/09/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。



表格1. 2026/09/01-2026/09/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量總合 (kWh/m²)	全部 PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-09	44,427.4	131.37	152.26	86.3	86.7	195,507

表格2. 2026/09/01-2026/09/30 資料妥善率、全部發電妥善率

資料妥善率(%)	全部發電妥善率(%)
99.8	99.4

台中科技大學-昌明樓 2026|09

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/09/01-2026/09/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

＊市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量總合 (kWh/m²)	全部 PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-09-01	887.9	2.63	2.84	92.5	92.4	3,907
2026-09-02	1,369.7	4.05	4.55	89.0	88.1	6,027
2026-09-03	667.5	1.97	2.07	95.6	95.5	2,937
2026-09-04	808.4	2.39	2.59	92.3	92.2	3,558
2026-09-05	1,480.7	4.38	4.96	88.2	88.1	6,516
2026-09-06	1,824.6	5.40	6.32	85.4	85.3	8,029
2026-09-07	1,341	3.97	4.48	88.5	88.4	5,901
2026-09-08	1,945.2	5.75	6.74	85.4	85.4	8,560
2026-09-09	1,555.9	4.60	5.36	85.9	85.4	6,847
2026-09-10	1,853.3	5.48	6.43	85.2	84.9	8,156
2026-09-11	1,723.6	5.10	6.00	85.0	84.9	7,585
2026-09-12	1,319.2	3.90	4.55	85.7	85.6	5,805
2026-09-13	1,623.1	4.80	5.51	87.2	87.1	7,143
2026-09-14	1,469.3	4.34	5.00	86.8	86.8	6,466
2026-09-15	1,230.5	3.64	4.16	87.6	87.5	5,415
2026-09-16	1,855.1	5.49	6.39	85.9	85.8	8,164
2026-09-17	1,798.1	5.32	6.22	85.5	85.5	7,913
2026-09-18	1,541.9	4.56	5.30	86.0	86.0	6,785
2026-09-19	1,492.9	4.41	5.05	87.3	87.3	6,569
2026-09-20	1,394.4	4.12	4.71	87.5	87.5	6,136
2026-09-21	1,606.7	4.75	5.53	85.9	85.8	7,070
2026-09-22	1,366.4	4.04	4.74	85.3	85.3	6,013
2026-09-23	1,321.2	3.91	4.60	85.0	84.9	5,814
2026-09-24	1,405.3	4.16	4.77	87.2	87.1	6,184
2026-09-25	1,398.9	4.14	4.80	86.1	86.0	6,156
2026-09-26	1,626	4.81	5.65	85.1	85.1	7,155
2026-09-27	1,695.9	5.01	5.91	84.9	84.9	7,463
2026-09-28	1,634.7	4.83	5.77	83.8	83.7	7,193
2026-09-29	1,576.9	4.66	5.53	84.3	84.2	6,939
2026-09-30	1,613	4.77	5.73	83.2	83.2	7,098