# 109年度第4季水質檢驗一覽表

編號	廠別或原 供應廠商	購置 日期	設置地點	抽驗日期	檢驗結果	備註
2	龍泉	107/06	資訊館6樓資訊應用菁英培育中心前	109. 12. 02	合格	
10	龍泉	107/06	昌明樓4502室前	109. 12. 02	合格	
48	龍泉	106/11	弘業樓6樓男廁外走廊(6605)	109. 12. 02	合格	
124	賀眾	108/06	學生宿舍2樓C區	109. 12. 02	合格	宿舍核銷
125	偉志	104/05	學生宿舍3樓C區	109. 12. 02	合格	宿舍核銷
126	賀眾	108/06	學生宿舍4樓C區	109. 12. 02	合格	宿舍核銷
127	豪星	094/12	學生宿舍5樓C區	109. 12. 02	合格	宿舍核銷
128	豪星	094/12	學生宿舍6樓C區	109. 12. 02	合格	宿舍核銷
129	賀眾	108/06	學生宿舍7樓C區	109. 12. 02	合格	宿舍核銷
132	普德	103/04	學生宿舍2樓DE區	109. 12. 02	合格	宿舍核銷
139	賀眾	108/06	弘業樓8樓東側	109. 12. 02	合格	
140	豪星	095/10	昌明樓1樓衛保組室內(4112)	109. 12. 02	109.12.16 複驗合格	
145	龍泉	107/06	中商大樓2樓茶水間	109. 12. 02	合格	
146	賀眾	108/06	中商大樓3樓茶水間	109. 12. 02	合格	
148	龍泉	107/06	中商大樓5樓茶水間	109. 12. 02	合格	
149	龍泉	107/06	中商大樓6樓茶水間	109. 12. 02	合格	
150	龍泉	107/06	中商大樓7樓茶水間	109. 12. 02	合格	
151	龍泉	107/06	中商大樓8樓茶水間	109. 12. 02	合格	
152	龍泉	107/06	中商大樓9樓茶水間	109. 12. 02	合格	
153	豪星	097/12	中商大樓圖書館1樓期刊室內	109. 12. 02	合格	
154	賀眾	108/06	中商大樓1樓警衛台後方廁所前	109. 12. 02	合格	
155	龍泉	107/06	中商大樓3樓廁所前	109. 12. 02	合格	
156	龍泉	107/06	中商大樓4樓廁所前	109. 12. 02	合格	
162	豪星	097/12	中商大樓圖書館10樓廁所旁	109. 12. 02	合格	
163	豪星	097/12	中商大樓圖書館11樓廁所旁	109. 12. 02	合格	
164	豪星	097/12	中商大樓圖書館12樓廁所旁	109. 12. 02	合格	
175	偉志	099/12	昌明樓4415B室前(北)	109. 12. 02	合格	
			合計(台)		27台	



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000285

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018575-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 09:40

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯 絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 資訊館6F資訊應用菁英培育中心前#2

偵測極限 最大限值 结果 單位 定量極限 總菌落數 方法: NIEA E203.56B MY000 5 總菌落數 <100 <5 cfu/ml

### 備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
  - 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

## 安美謙德環保股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000285

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018575-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

## 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 09:40

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)資訊館6F資訊應用菁英培育中心前#2

單位 定量極限 偵測極限 最大限值 ☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B 1 <6 大腸桿菌群 cfu/100 ml <1

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000287

2020/12/15 報告日期

報告編號

AR-20-MY-018577-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

## 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 09:49

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)昌明樓4502室前#10

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數		<5	cfu/ml	5		<100

### 備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
  - 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000287

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018577-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

# 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 09:49

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓4502室前#10

單位 最大限值 定量極限 **值測極限** 结果 ☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B 1 <6 大腸桿菌群 cfu/100 ml <1

### 備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
  - 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000290

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018580-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

## 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:03

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

聯絡人: 陳本誠

樣品名稱: 飲用水

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓6F男廁所外走廊(6605)#48

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數		<5	cfu/ml	5		<100

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

## 安美謙德環保股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000290

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018580-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

## 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:03

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯 絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓6F男廁所外走廊(6605)#48

		结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
大腸桿菌群	方法: NIEA E230.55B					
大腸桿菌群		<1	cfu/100 ml	1		<6

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000296

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018586-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

## 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:46

業 別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

聯 絡 人: 陳本誠

樣品名稱: 飲用水

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍2F C區#124

單位 定量極限 偵測極限 最大限值 结果 總菌落數 方法: NIEA E203.56B MY000 5 <100 cfu/ml 總菌落數 <5

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 磬田書·

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負 青人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000296

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018586-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

# 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:46

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯 絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍2F C區#124

定量極限 偵測極限 最大限值 單位 ☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B <6 1 cfu/100 ml <1 大腸桿菌群

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

報告結束

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000295

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018585-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

# 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:42

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)學生宿舍3F C區#125

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數		<5	cfu/ml	5		<100

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏



行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000295

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018585-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

# 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:42

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍3F C區#125

定量極限 偵測極限 最大限值 單位 结果

1

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B ☆ MY002

大腸桿菌群

cfu/100 ml <1

<6

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000294

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018584-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

# 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:38

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍4F C區#126

		结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
1Y000	總菌落數 方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數	<5	cfu/ml	5		<100

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

負責人:陳冠宏

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328



## 安美謙德環保股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000294

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018584-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

## 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:38

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍4F C區#126

單位 定量極限 偵測極限 最大限值 结果

1

☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

cfu/100 ml <1

<6

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話:(04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000293

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018583-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

## 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:34

業 別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

来 加. -

樣品名稱: 飲用水

聯絡人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍5F C區#127

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數		13	cfu/ml	5		<100

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

何静文



地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

## 安美謙德環保股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000293

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018583-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:34

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯 絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍5F C區#127

偵測極限 最大限值 定量極限 單位 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B ☆ MY002 <6 1 cfu/100 ml 大腸桿菌群 <1

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000292

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018582-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

## 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:30

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯 絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍6F C區#128

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數		80	cfu/ml	5		<100

### 備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
  - 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏



地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

## 安美謙德環保股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000292

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018582-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

# 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:30

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯 絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍6F C區#128

定量極限 偵測極限 最大限值 單位 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B ☆ MY002 <6 1 cfu/100 ml 大腸桿菌群 <1

### 備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 憨田書·

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000291

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018581-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

## 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:28

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍7F C區#129

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數		<5	cfu/ml	5		<100

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000291

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018581-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

## 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:28

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍7F C區#129

定量極限 偵測極限 最大限值 结果 單位 ☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B <6 1 大腸桿菌群 cfu/100 ml <1

### 備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
  - 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000297

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018587-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

## 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:52

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍2F DE區#132

最大限值 定量極限 偵測極限 單位 總菌落數 方法: NIEA E203.56B MY000 <100 5 cfu/ml 總菌落數 <5

### 備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
  - 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

## 安美謙德環保股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000297

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018587-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

# 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:52

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍2F DE區#132

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
∀ MY002	大腸桿菌群	方法: NIEA E230.55B	,				
	大腸桿菌群		<1	cfu/100 ml	1		<6

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關

規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負 青 人: 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000289

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018579-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

# 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:00

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

聯絡 人: 陳本誠

樣品名稱: 飲用水

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓8F東側#139

		结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數 方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數	23	cfu/ml	5		<100

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
  - 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

## 安美謙德環保股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000289

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018579-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 10:00

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓8F東側#139

最大限值 偵測極限 單位 定量極限 ☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B <6 1 cfu/100 ml 大腸桿菌群 <1

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

次:1.3 文件編號: L-O15-01

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12002786

報告日期

2020/12/28

報告編號

AR-20-MY-020471-01

專案編號

GE109DW10544

## 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/16 09:21

別: -

收樣時間: 2020/12/16 16:34

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓1F衛保組室內4112(#140)

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數		<5	cfu/ml	5		<100

### 備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

報告結束

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7/80

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000286

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018576-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

## 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 09:44

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓1F衛保組室內(4112)#140

定量極限 偵測極限 最大限值 單位 结果 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B ☆ MY002 1 <6 cfu/100 ml 大腸桿菌群 <1

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.總菌落數太多無法計算。

### 啓明書・

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

本:1.3 文件編號: L-O15-11

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000309

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018599-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

## 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:42

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

聯絡人: 陳本誠

樣品名稱: 飲用水

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓2F茶水間#145

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數		<5	cfu/ml	5		<100

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000309

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018599-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

# 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:42

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓2F茶水間#145

最大限值 值測極限 定量極限 结果 單位

☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

cfu/100 ml <1

<6

### 備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

報告結束

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

## 安美謙德環保股份有限公司

本:1.3 文件編號: L-O15-11

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000308

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018598-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:38

業 別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓3F茶水間#146

最大限值 结果 單位 定量極限 偵測極限 總菌落數 方法: NIEA E203.56B MY000 <100 5 cfu/ml <5 總菌落數

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
  - 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 磬田書·

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

安美謙德環保股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

文件編號: L-O15-11

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000308

2020/12/15 報告日期

報告編號

AR-20-MY-018598-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:38

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓3F茶水間#146

最大限值 值測極限 單位 定量極限 结果

☆ MY002

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

cfu/100 ml <1

<6

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

## 安美謙德環保股份有限公司

本 · 13 文件編號:L-O15-11

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000306

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018596-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

# 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:30

聯絡 人: 陳本誠

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓5F茶水間#148

最大限值 單位 定量極限 偵測極限 结果 總菌落數 方法: NIEA E203.56B MY000 5 <100 cfu/ml 總菌落數 <5

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 磬田書·

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

報告結束

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000306

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018596-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

## 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:30

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓5F茶水間#148

最大限值 值測極限 定量極限 單位 ☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B <6 cfu/100 ml 大腸桿菌群 <1

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

報告結束

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏



## 安美謙德環保股份有限公司

本:1.3 文件編號: L-O15-11

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000305

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018595-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

## 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:26

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

聯絡人: 陳本誠

樣品名稱: 飲用水

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓6F茶水間#149

偵測極限 最大限值 定量極限 單位 结果 總菌落數 方法: NIEA E203.56B MY000 <100 5 cfu/ml 總菌落數 <5

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000305

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018595-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

# 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:26

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓6F茶水間#149

偵測極限 最大限值 單位 定量極限 结果 ☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B <6 cfu/100 ml 大腸桿菌群 <1

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

## 安美謙德環保股份有限公司

本:13 文件編號: L-O15-11

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000304

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018594-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:22

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯 絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓7F茶水間#150

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數		38	cfu/ml	5		<100

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000304

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018594-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

# 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:22

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓7F茶水間#150

最大限值 结果 單位 定量極限 偵測極限 ☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B 1 <6 cfu/100 ml 大腸桿菌群 <1

### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話.(04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000303

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018593-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

## 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:18

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

聯絡人: 陳本誠

樣品名稱: 飲用水

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓8F茶水間#151

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數		<5	cfu/ml	5	WALLES OF THE STATE OF THE STAT	<100

### 備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
  - 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000303

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018593-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

# 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:18

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯 絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓8F茶水間#151

定量極限 偵測極限 最大限值 單位 ☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B <6 1 cfu/100 ml <1 大腸桿菌群

#### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

#### 聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

本:1.3 文件編號: L-O15-11

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000302

2020/12/15 報告日期

報告編號

AR-20-MY-018592-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

# 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:14

業 別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓9F茶水間#152

		结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數 方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數	<5	cfu/ml	5		<100

#### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

#### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000302

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018592-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

### 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:14

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

聯絡 人: 陳本誠

樣品名稱: 飲用水

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓9F茶水間#152

最大限值 單位 定量極限 偵測極限 结里

☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

cfu/100 ml <1

<6

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

1



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000301

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018591-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

# 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:10

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓圖書館1F期刊室內#153

最大限值 單位 定量極限 偵測極限 结果 總菌落數 方法: NIEA E203.56B MY000 5 <100 cfu/ml 總菌落數 <5

#### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

#### 憨 田 書·

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址,台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000301

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018591-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

### 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:10

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓圖書館1F期刊室內#153

结果 單位 定量極限 偵測極限 最大限值 ☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B 1 <6 cfu/100 ml 大腸桿菌群 <1

#### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

#### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

### 安美謙德環保股份有限公司

本 · 13 文件編號: L-O15-11

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

### 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000310

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018600-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

#### 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:46

業 別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯 絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓1F警衛台後5廁所前#154

	1,00		结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數		33	cfu/ml	5		<100

#### 備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

#### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

#### 安美謙德環保股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

版 本:1.3 文件編號:L-O15-11

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

### 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000310

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018600-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:46

業 別: -

-

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓1F警衛台後5廁所前#154

#### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

#### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

有環安民人

冠隙

静何



地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

### 安美謙德環保股份有限公司

版 本:1.3 文件編號:L-O15-11

電話: (04)2350-7780

傳真:(04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000311

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018601-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:50

業 別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓3F廁所前#155

 MY000
 總菌落數 方法: NIEA E203.56B

 總菌落數
 方法: NIEA E203.56B

 總菌落數
 33 cfu/ml
 5
 <100</th>

#### 備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

#### 聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人: 「」」 其子 人

有限公司份後

陳家



地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

### 安美謙德環保股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

本:1.3

文件編號:L-O15-11

### 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000311

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018601-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

### 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:50

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓3F廁所前#155

最大限值 單位 定量極限 偵測極限 结果 ☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B <6 1 cfu/100 ml 大腸桿菌群 <1

#### 備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

### 安美謙德環保股份有限公司

文件編號: L-O15-11

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

### 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000307

2020/12/15 報告日期

報告編號

AR-20-MY-018597-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

### 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:34

業 別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓4F廁所旁#156

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數		<5	cfu/ml	5		<100

#### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

### 安美謙德環保股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

本:13

文件編號:L-O15-11

NOTIFICATION OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF T

### 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000307

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018597-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

### 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:34

業 別: -

小水水山口。

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

惊而名件: 欧州小

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓4F廁所旁#156

#### 備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
  - 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

#### 聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

有環安美際公司份德

意味 养作



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000300

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018590-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

### 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:07

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓圖書館10F廁所旁#162

Annual Control			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數		<5	cfu/ml	5		<100

#### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

#### 聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

報告結束

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000300

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018590-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

### 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:07

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

聯 絡 人: 陳本誠

樣品名稱: 飲用水

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓圖書館10F廁所旁#162

偵測極限 最大限值 單位 定量極限 结果 ☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B <6 1 cfu/100 ml 大腸桿菌群 <1

#### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

#### 聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

### 安美謙德環保股份有限公司

本:1.3 文件編號: L-O15-11

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000299

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018589-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:03

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓圖書館11F廁所旁#163

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數		<5	cfu/ml	5		<100

#### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

#### 聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

安美謙德環保股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

本 · 13

文件編號:L-O15-11

### 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000299

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018589-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

### 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:03

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓圖書館11F廁所旁#163

最大限值 偵測極限 定量極限 结果 單位 ☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B 1 cfu/100 ml 大腸桿菌群 <1

#### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

#### 聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000298

2020/12/15 報告日期

報告編號

AR-20-MY-018588-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

### 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:00

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓圖書館12F廁所旁#164

		结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數 方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數	<5	cfu/ml	5		<100

#### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

#### 聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

### 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000298

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018588-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

### 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 11:00

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯 絡 人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中商大樓圖書館12F廁所旁#164

偵測極限 最大限值 單位 定量極限 结果 ☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B <6 1 cfu/100 ml 大腸桿菌群 <1

#### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

#### 聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

何青

本:13 文件編號: L-O15-11

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000288

報告日期 2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018578-01-part 1 of 2

專案編號: GE109dw09051

### 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 09:52

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)昌明樓4415B室前#175

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
	總菌落數		<5	cfu/ml	5		<100

#### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

#### 聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

### 檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2020-12000288

報告日期

2020/12/15

報告編號

AR-20-MY-018578-01-part 2 of 2

專案編號: GE109dw09051

### 

客戶名稱: 國立臺中科技大學

採樣時間: 2020/12/02 09:52

別: -

收樣時間: 2020/12/02 16:00

樣品名稱: 飲用水

聯絡人: 陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)昌明樓4415B室前#175

最大限值 值測極限 定量極限 單位 ☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B <6 cfu/100 ml 大腸桿菌群 <1

#### 備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)

- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示 未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人: