電站報表

2026|09

裝置容量：　74.74kWp

電站名稱：　台中科技大學-弘業樓


旭恩能源有限公司

台中科技大學-弘業樓 2026|09

地址：台中市北區三民路三段129號

發電量

圖表1. 2026/09/01-2026/09/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。



表格1. 2026/09/01-2026/09/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量總合 (kWh/m²)	全部 PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-09	9,168.6	122.67	152.26	80.6	81.1	40,347

表格2. 2026/09/01-2026/09/30 資料妥善率、全部發電妥善率

資料妥善率(%)	全部發電妥善率(%)
99.9	100.0

台中科技大學-弘業樓 2026|09

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/09/01-2026/09/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

＊市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量總合 (kWh/m²)	全部 PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-09-01	187.4	2.51	2.84	88.3	88.3	825
2026-09-02	289.5	3.87	4.55	85.1	85.1	1,274
2026-09-03	139.1	1.86	2.07	90.1	90.1	612
2026-09-04	167.5	2.24	2.59	86.5	86.5	737
2026-09-05	306.7	4.10	4.96	82.7	82.7	1,350
2026-09-06	378.3	5.06	6.32	80.1	80.1	1,665
2026-09-07	276.7	3.70	4.48	82.6	82.6	1,218
2026-09-08	403	5.39	6.74	80.0	80.0	1,773
2026-09-09	325.2	4.35	5.36	81.2	81.2	1,431
2026-09-10	383.8	5.14	6.43	79.8	79.8	1,689
2026-09-11	361.9	4.84	6.00	80.7	80.7	1,593
2026-09-12	270.6	3.62	4.55	79.5	79.5	1,191
2026-09-13	332.2	4.45	5.51	80.7	80.7	1,462
2026-09-14	304.8	4.08	5.00	81.5	81.5	1,341
2026-09-15	260.2	3.48	4.16	83.8	83.5	1,145
2026-09-16	385.7	5.16	6.39	80.8	80.8	1,697
2026-09-17	372.3	4.98	6.22	80.1	80.1	1,638
2026-09-18	315.3	4.22	5.30	79.6	79.6	1,387
2026-09-19	303.8	4.07	5.05	80.4	80.4	1,337
2026-09-20	290	3.88	4.71	82.4	82.4	1,276
2026-09-21	335.1	4.48	5.53	81.0	81.0	1,474
2026-09-22	284	3.80	4.74	80.2	80.2	1,250
2026-09-23	267.7	3.58	4.60	77.9	77.9	1,178
2026-09-24	281.3	3.76	4.77	79.0	78.7	1,238
2026-09-25	281.9	3.77	4.80	78.5	78.5	1,241
2026-09-26	334.9	4.48	5.65	79.3	79.3	1,474
2026-09-27	345.3	4.62	5.91	78.2	78.2	1,519
2026-09-28	330.4	4.42	5.77	76.6	76.4	1,454
2026-09-29	323.6	4.33	5.53	78.2	78.3	1,424
2026-09-30	330.5	4.42	5.73	77.2	77.2	1,454