

室內空氣品質公告場所定期檢測結果

公告場所編號	202 01 08 0001	檢驗測定結果	
公告場所名稱	國立臺中科技大學		
管制室內空氣 污 染 物 項 目	1.二氧化碳(CO ₂) 2.甲醛(HCHO) 3.細菌(Bacteria) 4.粒徑小於等於十微米(μm)之 懸浮微粒(PM ₁₀)	採樣點1	♦ CO ₂ = 556 ppm (合格) ♦ HCHO = 0.04 ppm (合格) ♦ 細菌 = 791 CFU/m ³ (合格) ♦ PM ₁₀ = 22 μg/m ³ (合格)
		採樣點2	♦ 細菌 = 613 CFU/m ³ (合格)
室內空氣污 染 物 採 樣 點	採樣點1：1樓閱報區(3) 採樣點2：1樓大廳旁(1) 採樣點3：12樓放映室前(13) 採樣點4：10樓中文圖書 700~799(5) 採樣點5：10樓研究小間(7) 採樣點6：11樓中文圖書 000~399(10)	採樣點3	♦ 細菌 = 160 CFU/m ³ (合格)
		採樣點4	♦ CO ₂ = 622 ppm (合格) ♦ HCHO = 0.03 ppm (合格) ♦ 細菌 = 299 CFU/m ³ (合格) ♦ PM ₁₀ = 24 μg/m ³ (合格)
定期檢測日期	中華民國 106年11月14~16日	採樣點5	♦ 細菌 = 214 CFU/m ³ (合格)
檢驗測定機構	上準環境科技股份有限公司	採樣點6	♦ 細菌 = 434 CFU/m ³ (合格)