

室內空氣品質公告場所定期檢測結果

公告場所編號	20201080001	檢驗測定結果	
公告場所名稱	國立臺中科技大學		
管制室內空氣污染物項目	1.二氧化碳(CO ₂) 2.粒徑小於等於十微米(μm)之懸浮微粒(PM ₁₀) 3.甲醛(HCHO) 4.細菌(Bacteria)	CO ₂ = 455 ppm PM ₁₀ = 15 μg/m ³ HCHO= <0.02(0.011) ppm 細菌 = 77 CFU/m ³	(合格)
室內空氣污染物採樣點	採樣點01：1F校史室前(巡檢點3) 採樣點02：1F借還書服務櫃台前(巡檢點1) 採樣點03：10F中文圖書區(巡檢點10)	採樣點02 細菌 = 137 CFU/m ³	(合格)
定期檢測日期	中華民國113年05月06日 至05月07日	採樣點03 細菌 = 71 CFU/m ³	(合格)
檢驗測定機構	台灣檢驗科技股份有限公司		

詳情優惠內容及專用申請書，歡迎來電洽詢：SGS.COM.TW

台灣檢驗科技股份有限公司 **SGS TAIWAN Ltd.** / 環境安全衛生事業群 **Environment, Health and Safety**

地址：248新北市新北產業園區五工路136-1號/ 電話：+886 2 2299 3279 #2316 (台北) +886 7 3012121 #3036 (高雄)

