


電站報表 2024|03

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2024/03/01-2024/03/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。



表格1. 2024/03/01-2024/03/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-03	7,921.5	105.99	110.38	77.5	34,859

表格2. 2024/03/01-2024/03/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
84.6	79.7

台中科技大學-弘業樓 2024|03

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/03/01-2024/03/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-03-01	164.2	2.20	1.71	66.0
2024-03-02	54.3	0.73	0.73	88.5
2024-03-03	313.6	4.20	5.05	82.5
2024-03-04	301.1	4.03	4.76	75.2
2024-03-05	247.5	3.31	3.95	82.0
2024-03-06	230.1	3.08	3.64	84.6
2024-03-07	145.8	1.95	1.08	56.5
2024-03-08	342.4	4.58	4.80	69.9
2024-03-09	70.6	0.94	0.71	68.5
2024-03-10	187.6	2.51	2.42	75.0
2024-03-11	31.2	0.42	0.22	53.2
2024-03-12	445	5.95	3.42	58.1
2024-03-13	352.2	4.71	2.42	63.3
2024-03-14	185.7	2.49	2.51	87.2
2024-03-15	231.4	3.10	3.49	88.0
2024-03-16	253.3	3.39	3.96	85.7
2024-03-17	346.1	4.63	5.52	83.9
2024-03-18	293.7	3.93	4.43	86.5
2024-03-19	226	3.02	2.75	77.8
2024-03-20	231.5	3.10	2.30	59.6
2024-03-21	338.4	4.53	4.79	71.1
2024-03-22	309.9	4.15	4.73	86.0
2024-03-23	336.5	4.50	5.38	83.7
2024-03-24	380.9	5.10	6.24	81.7
2024-03-25	336.9	4.51	5.33	84.6
2024-03-26	361.9	4.84	5.85	82.9
2024-03-27	274.5	3.67	3.83	75.2
2024-03-28	260.3	3.48	4.12	82.0
2024-03-29	284.4	3.81	4.46	85.4
2024-03-30	245.8	3.29	3.71	88.3
2024-03-31	138.6	1.85	2.09	88.7