


# 電站報表 2024|11

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

### 發電量

圖表1. 2024/11/01-2024/11/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。



表格1. 2024/11/01-2024/11/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-11	6,543.8	87.55	71.05	66.7	28,797

表格2. 2024/11/01-2024/11/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
63.1	52.0

# 台中科技大學-弘業樓 2024|11

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/11/01-2024/11/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

\*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m <sup>2</sup> )	PR(%)
2024-11-01	26.9	0.36	0.27	51.7
2024-11-02	295.8	3.96	4.71	79.4
2024-11-03	293.9	3.93	4.57	79.4
2024-11-04	234.5	3.14	3.49	85.5
2024-11-05	273	3.65	3.75	76.4
2024-11-06	293	3.92	2.76	39.6
2024-11-07	296.4	3.97	2.91	48.3
2024-11-08	192.8	2.58	2.10	53.3
2024-11-09	264.8	3.54	4.02	78.9
2024-11-10	150.9	2.02	2.48	76.5
2024-11-11	385	5.15	2.43	41.5
2024-11-12	104.3	1.40	0.64	50.9
2024-11-13	209.2	2.80	1.64	55.1
2024-11-14	160.8	2.15	1.59	51.9
2024-11-15	175.5	2.35	1.75	60.9
2024-11-16	167	2.23	2.18	85.5
2024-11-17	253.8	3.40	3.86	85.7
2024-11-18	142.9	1.91	1.05	50.6
2024-11-19	113.6	1.52	0.45	68.3
2024-11-20	187.3	2.51	0.51	65.8
2024-11-21	242.7	3.25	1.20	57.5
2024-11-22	162.3	2.17	1.15	64.4
2024-11-23	148.7	1.99	2.38	81.3
2024-11-24	252.2	3.37	3.89	83.2
2024-11-25	204.8	2.74	1.75	58.8
2024-11-26	174.4	2.33	0.47	70.0
2024-11-27	354.4	4.74	2.44	79.2
2024-11-28	266.2	3.56	2.95	59.1
2024-11-29	270	3.61	4.05	83.1
2024-11-30	247.1	3.31	3.60	79.6