



台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

委託單位：國立臺中科技大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26303350001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：台中市北區三民路三段129號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：115年03月11日08時34分

至：115年03月11日10時08分


收樣日期：115年03月12日

報告日期：115年03月19日

報告編號：NPD26303350026

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD26303350001 (64 中正大樓1樓國際事務處前-1)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350002 (62 中正大樓4樓男廁前(3400B))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350003 (5 中正大樓3811室前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350004 (68 中正大樓3708室前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350005 (178 中正大樓2樓男廁前(3200))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350006 (6 資訊館2樓樓梯口)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350007 (1 行政大樓2樓廁所前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350008 (99 行政大樓2樓人事室內(1208))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350009 (76 資訊館3樓2306前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350010 (81 昌明樓4405室前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350011 (175 昌明樓4415B室前(北))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350012 (8 昌明樓4214室前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350013 (80 昌明樓1樓學生宿舍組室內(4113))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350014 (177 昌明樓1樓進專校務主任室前(南))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350015 (25 學生宿舍8樓DE區)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350016 (24 學生宿舍7樓DE區)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350017 (19 學生宿舍2樓DE區)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350018 (132 學生宿舍2樓DE區)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26303350019 (176 中商大樓9樓男廁外)	<1 (MPN/100 mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

