電站報表

2026|09

裝置容量：　240.13kWp

電站名稱：　台中科技大學-中正大樓


旭恩能源有限公司

台中科技大學-中正大樓 2026|09

地址：台中市北區三民路三段129號

發電量

圖表1. 2026/09/01-2026/09/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。



表格1. 2026/09/01-2026/09/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量總合 (kWh/m²)	全部 PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-09	29,885	124.45	152.26	81.7	82.3	131,512

表格2. 2026/09/01-2026/09/30 資料妥善率、全部發電妥善率

資料妥善率(%)	全部發電妥善率(%)
99.9	99.5

台中科技大學-中正大樓 2026|09

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/09/01-2026/09/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

＊市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量總合 (kWh/m²)	全部 PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-09-01	614.4	2.56	2.84	90.1	90.0	2,704
2026-09-02	931.4	3.88	4.55	85.2	85.2	4,099
2026-09-03	456.2	1.90	2.07	92.0	92.0	2,008
2026-09-04	555.5	2.31	2.59	89.3	89.3	2,445
2026-09-05	991.8	4.13	4.96	83.2	83.2	4,365
2026-09-06	1,246.5	5.19	6.32	82.2	82.2	5,485
2026-09-07	904.5	3.77	4.48	84.1	84.1	3,980
2026-09-08	1,309.5	5.45	6.74	81.0	81.0	5,763
2026-09-09	1,069.3	4.45	5.36	83.1	83.1	4,706
2026-09-10	1,247.1	5.19	6.43	80.7	80.7	5,488
2026-09-11	1,172.7	4.88	6.00	81.4	81.4	5,161
2026-09-12	904.3	3.77	4.55	82.7	82.6	3,979
2026-09-13	1,073.6	4.47	5.51	81.2	81.2	4,725
2026-09-14	983.3	4.09	5.00	81.8	81.8	4,327
2026-09-15	828.7	3.45	4.16	83.0	83.1	3,647
2026-09-16	1,237.3	5.15	6.39	80.7	80.7	5,445
2026-09-17	1,201.8	5.00	6.22	80.5	80.4	5,289
2026-09-18	1,036.6	4.32	5.30	81.5	81.5	4,562
2026-09-19	991.3	4.13	5.05	81.7	81.7	4,362
2026-09-20	923.1	3.84	4.71	81.6	81.6	4,062
2026-09-21	1,072.8	4.47	5.53	80.7	80.7	4,721
2026-09-22	923.3	3.84	4.74	81.2	81.2	4,063
2026-09-23	897.2	3.74	4.60	81.3	81.3	3,948
2026-09-24	935	3.89	4.77	81.7	81.7	4,114
2026-09-25	935.4	3.90	4.80	81.1	81.1	4,116
2026-09-26	1,088.4	4.53	5.65	80.2	80.2	4,790
2026-09-27	1,130.3	4.71	5.91	79.7	79.7	4,974
2026-09-28	1,089	4.53	5.77	78.6	78.6	4,792
2026-09-29	1,056.7	4.40	5.53	79.5	79.5	4,650
2026-09-30	1,077.7	4.49	5.73	78.3	78.3	4,743